


Domekt R 300 F C8

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	307
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	85
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,06
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji jėgimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	82
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/13,6
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,2
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	80
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	32
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	237x230x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	630x280x1090
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	56



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA} dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	56
Į patalpą tiekiamas oras	60
Iš patalpų šalinamas oras	56
Į lauką išmetamas oras	60
Korpusas	40

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{PA} dB(A) 10 m² ploto gerai garsą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	33
-----------	----

Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Kairinis (L1)




Dešininis (R2)




Našumas

Įrenginys su standartinė komplektacija



Montavimo padėties



Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4

Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8140

